

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Оренбургской области
 460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
 по Саракташскому и Беляевскому районам
 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира, 35,
 тел. 6-19-97 sara01bel@yandex.ru

Предписание № 8/1/8
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Беляевская
 (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
средняя общеобразовательная школа"

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя
 совместно с директором школы Пустобаевой Ольгой Александровной

(указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)
 во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саракташского района
 по пожарному надзору № 8 от «02» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от
 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «13»
 февраля 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «05» марта 2018 г. проведена проверка
начальником отделения ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам капитаном
 (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Тимофеевым Антоном Валерьевичем объектов и территории МБОУ
"Беляевская СОШ", расположенного по адресу: Беляевский район, ул. Комсомольская 37а, с.
Беляевка ул. Банковская 7а
 пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований
 пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-
 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		здание школы		
1.	не проводятся проверки работоспособности системы противодымной защиты	п. 61 Правил противопожарного режима	01.08.2018	
2.	на первом этаже в подсобном помещении отсутствует АПС	таб. 1 НПБ 110-03; ст. 54 ФЗ №123 от 22.07.2008г.	01.08.2018	
3.	на 1 этаже на путях эвакуации отсутствуют ограждения с периллами	п. 6.28* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*) ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	

4.	помещения книгохранилищ не выгорожены противопожарными преградами от остальной части здания	п. 5.2.6. СП 4.13330.2009, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
5.	дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки непосредственно наружу из старого корпуса шириной менее 1,2 м.	п. 8.1.12 СП 1.13130-2009 "Эвакуационные пути и выходы" ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
6.	люк выхода на кровлю в здании старого корпуса не противопожарный	. 8.4 Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*) п. 5.6.4 СП 4.13130.2009 "Ограничение распространение пожара на объектах защиты", ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
здание дошкольной группы				
7.	двери помещения прачечной дошкольной группы не противопожарные	п. 5.2.6. СП 4.13330.2009, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
8.	групповая ячейка 2 го этажа дошкольной группы не обеспечена 2-м эвакуационным выходом	п. 5.2.12. СП 1.13330.2009, п. 6.13 СНиП 21.01.97, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2018	
9.	дверь эвакуационного выхода из помещения дошкольной группы на первом этаже выполнен шириной менее 1,2м	п.6.16 СНиП 21-01-97*; п.5.2.14 СП 1.13130.2009; ст.4 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.08	01.08.2018	
10.	в лестничной клетке дошкольной группы отсутствуют двери, с устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах	п.6.18 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г	01.08.2018	
дошкольная группа Уралочка				
11	помещение пищеблока, склада и прачечной в дошкольной группе «Уралочка» не выгорожены противопожарной преградой	п. 5.2.6 СП 4.13130.2009 "Ограничение распространение пожара на объектах защиты", ч.4 ст.4 Федерального закона №123-	01.08.2018	

от остальной части здания	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
---------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР Тимофеев А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» 03 2018 г.



М.Л.П.

(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 2018 г.

