



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования
Оренбургской области
Министру образования
Лабузову В.А.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

08 апреля 2010 г.

№ 8

«Отделением государственного пожарного надзора по Беляевскому району Главного управления МЧС по Оренбургской области» «31» «марта» 2010г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беляевская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области расположенных по адресу:

Оренбургская область. Беляевский район,
с. Беляевка ул. Комсомольская, 37,а

по заявлению соискателя в лице:

директора МОУ «Беляевская средняя
общеобразовательная школа» Пустобаева О.А.

на право получения лицензии:

на осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Здания трехэтажное, общей площадью 9526,4 кв.м., фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, междуэтажные перекрытия железобетонные, крыша мягкая кровля совмещенная, оконные заполнения стеклопакеты, перегородки кирпичные. Здание 3 степени огнестойкости. Выход из подвала наружу. Функциональное назначение здания образовательная деятельность.

Отопление школы централизованное, соответствует ППБ.

Освещение электрическое, соответствует ПУЭ, светильники оборудованы плафонами. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования проведены Электротехнической лабораторией, результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов.

Количество постоянно работающих в помещении 731 человек.

Количество эвакуационных выходов 22, ширина и протяженность путей эвакуации 3 метра, горючей отделки нет, лестничные клетки отделены от общих коридоров дверями, двери оборудованы устройством для самозакрывания с уплотнениями в притворах. На путях эвакуации горючая отделка отсутствует. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения: 35 огнетушителей ОП – 4(3) АВСЕ, ОУ-2 -1, емкость с песком, 3 пожарных щита укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

Наличие внутреннего противопожарного водопровода не требуется. Имеется наружное противопожарное водоснабжение: в 50 метрах от школы смонтирован водоём, его местонахождение обозначено указателем на фасаде здания.

Имеется автоматическая пожарной сигнализация, имеется договор на обслуживание с ООО ПФ «Системы противопожарной защиты» А также имеется установка дымоудаления на случай возникновения пожара.

Площадь территории 36954 кв.м. Количество въездов на территорию 2 соответствуют норме. Имеется наружное освещение. Дороги, проезды и подъезды к зданию имеются. Своевременно очищается территория от мусора и горючих материалов.

Организационные мероприятия: имеется приказ о назначении ответственного за обеспечение пожарной безопасности, обучены по программе пожарно-технического минимума директор школы и ответственный за пожарную безопасность по учреждению, имеются инструкции о мерах пожарной безопасности, имеется план эвакуации и материальных ценностей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа.

ВЫВОД: система пожарной безопасности здания Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беляевская средняя общеобразовательная школа» Беляевского района Оренбургской области расположенного в Оренбургской области, Беляевском районе, с. Беляевка, ул. Комсомольская, 37, а **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности «указывается вид деятельности».

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник ОГПН по Беляевскому р-ну:

подполковник внутренней службы

(руководитель подразделения ГПН)

(подпись)

М.П.

И.И. Мишуков

(фамилия, имя, отчество)

